



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2023 № 336-п

г. Ступино

Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов Муниципального унитарного предприятия «Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области, отводимых в централизованную систему водоотведения (очистные сооружения села Хатунь) городского округа Ступино Московской области.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов Муниципального унитарного предприятия «Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино

Московской области, отводимых в централизованную систему водоотведения (очистные сооружения села Хатунь) городского округа Ступино Московской области (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области Медведева С.А

Глава городского округа Ступино
Московской области

С.Г. Мужальских

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Ступино
Московской области
от «07» 02.2023 № 336-п

**Нормативы состава сточных вод для абонентов
Муниципального унитарного предприятия «Производственно-
техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»
городского округа Ступино Московской области централизованной
системы водоотведения городского округа (очистные сооружения
села Хатунь) Ступино Московской области**

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Нормативы состава сточных вод
1	БПК 5.	Мг/куб.дм	16,1
2	Нефтепродукты	Мг/куб.дм	1,5
3	Взвешенные вещества	Мг/куб.дм	41,58
4	Аммоний-ион	Мг/куб.дм	0,67
5	Нитрат-анион	Мг/куб.дм	Не устанавливаются
6	Нитрит-анион	Мг/куб.дм	Не устанавливаются
7	Сульфаты	Мг/куб.дм	108,75
8	Фосфаты (Р)	Мг/куб.дм	0,36
9	Хлориды	Мг/куб.дм	353,32
10	Железо	Мг/куб.дм	0,55